






Stekkenbak aansluiting



Hijsankers wand

Betonconstructie:										
Onderdeel	min. betonsterkte- klasse	positie dekking	beton- dekking	milieu klasse	positie	beton- dekking	milieu klasse	positie	beton- dekking	milieu klasse
Betonwanden kelder	C35/45	kist	25mm	XC4/XF1 stort	25mm	XC3				
Tenzij op tekening anders aangegeven.										
Bovenwapening niet lassen boven steunpunt.						1e laag boven		1e laag onder		
Onderwapening niet lassen in het veld.						2e laag boven		2e laag onder		
Uitvoeren volgens NEN-EN 13670 en NEN-EN 206-1, NEN 8005.						3e laag boven		3e laag onder		

Schaal				SKI 16120 x 3720 Enexis 23 velds			
Datum 1e uitgifte				3210x2345 wand K-1			
28-01-2021				Rev. A	Datum 29-07-2021	Projectnummer 205401	Status Definitief
28-01-2021				Rev. B	Datum 14-03-2022	Tekeningnummer	P-K-1w (B)

