






Stekkenbak aansluiting



Hijsankers wand

Betonconstructie:										
Onderdeel	min. betonsterkte- klasse	positie dekking	beton- dekking	milieu klasse	positie	beton- dekking	milieu klasse	positie	beton- dekking	milieu klasse
Betonwanden kelder	C35/45	kist	25mm	XC4/XF1	stort	25mm	XC3			
Tenzij op tekening anders aangegeven.										
Bovenwapening niet lassen boven steunpunt.					1e laag boven			1e laag onder		
Onderwapening niet lassen in het veld.					2e laag boven			2e laag onder		
Uitvoeren volgens NEN-EN 13670 en NEN-EN 206-1, NEN 8005.					3e laag boven			3e laag onder		

SKI 16120 x 3720 Enexis 23 velds

3210x2345 wand K-2

Schaal	Rev. A	Datum 29-07-2021	Projectnummer 205401
Datum 1e uitgifte 28-01-2021	B	14-03-2022	Status Definitief



Tekeningnummer

P-K-2w (B)