





Betonconstructie:											
Onderdeel	min. betonsterkte-klasse	positie dekking	beton-dekking	milieu klasse	positie	beton-dekking	milieu klasse	positie	beton-dekking	milieu klasse	
Betonwanden opbouw	C35/45	kist	20mm	XC3	stort	20mm	XC1				
Tenzij op tekening anders aangegeven.											
Bovenwapening niet lassen boven steunpunt.					—▼—	1e laag boven	—▲—	1e laag onder			
Onderwapening niet lassen in het veld.					—▼▼—	2e laag boven	—▲▲—	2e laag onder			
Uitvoeren volgens NEN-EN 13670 en NEN-EN 206-1, NEN 8005.					—▼▼▼—	3e laag boven	—▲▲▲—	3e laag onder			

Hijsankers wand

SKI 16120 x 3720 Enexis 23 velds			
3660x3113 wand W-2			
Schaal	Rev.	Datum	Projectnummer
	A	29-07-2021	205401
Datum 1e uitgifte	B	14-03-2022	Status
28-01-2021			Definitief
			Tekeningnummer
			P-W-2w (B)