

Afdeling Risicobeheersing

Gemeente Menterwolde
Afdeling Ruimtelijke ordening en Grondzaken
De heer R. Hazekamp
Postbus 2
9649 ZG MUNTENDAM

Gemeente Menterwolde			
Ingek	27 AUG. 2012		
nr	799	afd	GGRO
kopie		dd	
gez			

BEZOEKADRES
Sontweg 10WEBSITE
brandweer.groningen.nlPOSTADRES
Postbus 584
9700 AN Groningen

Telefoon (050) 367 47 34

Bijlage(n)

Ons kenmerk HV 12.3224921

Telefoon (050) 367 47 77

Datum 23-08-2012

Uw e-mail van 17-07-2012

Uw kenmerk

Fax (050) 367 46 66

Behandeld door C. Vaarkamp

E-mailadres coen.vaarkamp@hvd.groningen.nl

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Botjeszandgat

Geachte heer Hazekamp,

Op 17 juli jl. heeft Brandweer Regio Groningen het ontwerp bestemmingsplan 'Botjeszandgat' per e-mail van u ontvangen. In de e-mail vraagt u om een schriftelijke reactie door Brandweer Regio Groningen. Naar aanleiding van uw verzoek heeft de heer Vaarkamp van de afdeling Risicobeheersing het plan beoordeeld in het kader van externe veiligheid.

Brandweer Regio Groningen is in samenwerking met brandweer Menterwolde, Pekela & Veendam (MPV) en het Steunpunt externe veiligheid Groningen betrokken bij het concept ontwerp van dit plan. Op 12 oktober 2011 is hier een pre-advies over uitgebracht. In dit advies zijn de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor het plangebied behandeld. Een nadere advisering vanuit Brandweer Regio Groningen is dan ook niet aan de orde. Ten aanzien van de verwerking van dit advies in de externe veiligheidsparagraaf heb ik wel een opmerking.

In de externe veiligheidsparagraaf van het plan wordt gesteld dat:

- "Ofschoon er geen primaire bluswatervoorziening aanwezig is er voor het bestrijden van brand gebruik worden gemaakt van de secundaire bluswatervoorziening, namelijk het oppervlaktewater van de plas zelf. Er is dan ook voldoende bluswater voorhanden. De plas is goed bereikbaar voor boten van hulpverleners; een afzonderlijke aanlegplaats wordt niet nodig geacht. Overigens laten de planregels de aanleg van een dergelijke plaats wel toe."


In tegenstelling tot het bovenstaande is het oppervlaktewater voor de brandweer en haar materieel (blusvoertuigen, pomp en eventueel een boot) onbereikbaar. Door het ontbreken van een bereikbare opstelplaats is het oppervlaktewater voor hulpdiensten onbruikbaar, om als bluswater te gebruiken. In het eerdergenoemde pre-advies is dit ook aangegeven.

Bladzijde 2 van 2
Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Botjeszandgat

Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen blijft daarom het adviespunt van kracht, namelijk om in overleg met brandweer MPV een opstelplaats en aanlegplaats voor Botjeszandgat te realiseren. Hierbij geldt de handleiding 'Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen' als uitgangspunt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Vaarkamp.

Met vriendelijke groet,



E. (Erik) Zuidam, commandant
Brandweer Regio Groningen

Nb. deze brief is in afschrift naar de commandant van brandweer MPV verzonden.