

Hoiting Vastgoed B.V.
De heer P. Hoiting
Borgercompagnieweg 41
9632 TC BORGERCOMPAGNIE

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief OLO 20 januari 2016
Ons kenmerk Z02093/UD3398
Onderwerp Melding Waterkwaliteit Algemene
Regels - akkoord

Datum 4 februari 2016
Behandeld door Ruud Drent
Doorkiesnummer 0598-693234

Geachte heer Hoiting,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 20 januari jl. van uw melding op grond van de **Algemene Regels voor het lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening**.

De melding is geregistreerd onder nummer HAS2016_Z002093. Uw melding heeft betrekking op de nieuwbouw van een aardappelbewaarschuur op de locatie Borgercompagniesterweg 41 te Borgercompagnie.

In de bovengenoemde Algemene Regels zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de uit te voeren werken moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van het waterschap onder Regelgeving/Keur.

Wij maken hierbij de volgende aanvullende opmerkingen:

- De te compenseren waterberging bedraagt 288 m³.
- De compenserende waterberging mag niet gezocht worden in het verdiepen van watergangen.
- De lengte van de te verbreden schouwsloot bedraagt 510 meter
- Gelet op bovenstaande dient de schouwsloot te worden verbreed met 0,28 meter over de gehele lengte.

Verder geeft uw melding ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bovengenoemde behandelaar.

