

Inspraakreactie De heer Van Zon

De heer Van Zon heeft via via vernomen dat er geen woningen in de nabijheid van het oude station gebouwd mochten worden vanwege de straling van het station. Nu wordt er een nieuw station bijgebouwd.

Betekent dit een toename van de stralingen? Om wat voor stralingen gaat het? Zijn de stralingen slecht voor omwonenden? Kan aangetoond worden wat voor invloed de straling heeft op omwonenden in de bestaande woningen/ aangrenzende tuinen?

Reactie gemeente

Voor bovengrondse hoogspanningslijnen heeft het Ministerie van VROM in 2015 (nader verduidelijkt in 2008) een voorzorgbeleid geformuleerd met als norm 0,4 μ T (microtesla) voor gevoelige bestemmingen (kinderdagverblijven, woningen).

Voor stations en/of ondergrondse verbindingen ontbreekt een toetsingskader. TenneT past het beleid voor hoogspanningsverbindingen ook toe op ondergrondse kabelverbindingen en stations. Voor publiekstoegankelijke locaties geldt een norm van 100 μ T en voor werknemers binnen locaties geldt een norm van 500 μ T. Omdat het toetsingskader ontbreekt voor dit project is de TenneT beleidslijn ook voor dit project gevolgd.

De straling is niet berekend maar op basis van expert judgment bepaald. De verwachting is gezien het lage spanningsniveau dat deze 0,4 μ T contour binnen de terreingrens is gelegen, aangezien het feit dat het om een uitbreiding met slechts 10 kV gaat. Binnen deze contour liggen geen gevoelige bestemmingen. De verwachting is dat de norm voor publiekstoegankelijke locaties van 100 μ T niet wordt overschreden evenals de norm voor werknemers.